**DRE-SIN**

| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE FW | NOTE | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric S.p.A. | SEPAM Serie 20 con HMI di base (cod. 59603) configurato con applicazione S 20 (cod. 59620) | 0322 | Associato al toroide CSH 200 (cod. 59636) | 14/01/2005 |
| Schneider Electric S.p.A. | SEPAM Serie 20 con HMI avanzata (cod. 59607) configurato con applicazione S 20 (cod. 59620) | 0322 | Associato al toroide CSH 200 (cod. 59636) | 14/01/2005 |
| Schneider Electric S.p.A. | SEPAM Serie 40 con HMI di base (cod. 59600) configurato con applicazione S 41 (cod. 59681) | 2.10 | Associato al toroide CSH 200 (cod. 59636) | 14/01/2005 |
| Schneider Electric S.p.A. | SEPAM Serie 40 con HMI avanzata (cod. 59604) configurato con applicazione S 41 (cod. 59681) | 2.10 | Associato al toroide CSH 200 (cod. 59636) | 14/01/2005 |
| Schneider Electric S.p.A | SEPAM Serie 20 applicazione S20 o SEPAM Serie 40 applicazione S41 | 0322 o 2.10 | Associato a trasformatori di corrente convenzionali tipo ARM3/N1F con rapporto 50/5-100/5-200/5 e al rilevatore di corrente omeopolare toroidale CSH 200 | 14/04/2005 |

| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE FW | NOTE | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric S.p.A | SEPAM Serie 20 applicazione S20 o SEPAM Serie 40 applicazione S41 | 0322 o 2.10 | Associato a trasformatori di corrente elettronici tipo TLP160 con rapporto 100A/22,5mV e rilevatore di corrente omeopolare toroidale CSH 200 | 14/04/2005 |
| | | | | |
| THYTRONIC S.p.A. | SIF5600 | 1.00 | | 04/03/2005 |
| THYTRONIC S.p.A. | SIF5600 | 2.00 | Protocol Release 0.51 | 30/03/2005 |
| THYTRONIC S.p.A. | SSG-XXX | CP3038 | Associato con controbase TSG-XXX/ USG-XXX | 04/03/2005 |
| | | | | |
| AREVA T&D FIR S.p.A. | MX3DK5600 | 2.10 | U6 Code: 229 9711 132 01<br><br>U7 Code: 229 9711 133 01 | 30/03/2005 |
| | | | | |
| CPT Engineering S.r.l. | DK5600MP | 2.3 11/02/2005 | | 26/04/2005 |

| COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE FW | NOTE | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| Microelettrica Scientifica S.p.A. | IM30-DEn-N66-Tipo 2 | 2.01 | | 18/4/2005 |
| Microelettrica Scientifica S.p.A. | N-DIN-FEn-G23-Tipo 2 | 180.08.01.B | | 18/4/2005 |
| | | | | |
| ABB Power Technologies S.p.A. | PR521/DK | 521P105B.S19 TP702177-2 | Associato a sensori di corrente di media tensione per montaggio a bordo interruttore + sensore di corrente omopolare DK | 14/4/2005 |
| ABB Power Technologies S.p.A | PR521/DK | 521P105B.S19 TP702177-2 | Associato a sensori di corrente di bassa tensione per montaggio su cavo + sensore di corrente omopolare DK | 14/4/2005 |